

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

RESULTADOS OBTIDOS NO CONCELHO DE FAFE



01/Jul/09 A 30/Set/09

Parâmetro de qualidade (unidades)	VP - Valor paramétrico	Nº análises do PCQA	% Análises realizadas	Valor mínimo	Valor máximo	Nº resultados acima do VP	% Conformidade
Escherichia coli (N/100ml)	0	90	100,0%	0	0	0	100,0%
Bactérias coliformes (N/100ml)	0	90	100,0%	0	33	8	91,1%
Desinfecante residual (mg/l)	---	90	100,0%	<0,05	>2,2	---	---
Alumínio (ug/l)	200	4	100,0%	27	230	1	75,0%
Amónio (mg/l)	0,50	30	100,0%	<0,04	0,05	0	100,0%
Cor (mg/l Pt/Co)	20	30	100,0%	<1,0	5	0	100,0%
Condutividade (uS/cm)	2500	30	100,0%	<15	706	0	100,0%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	15	100,0%	0	0	0	100,0%
pH (unidades de pH)	6,5-9,0	30	100,0%	5,6	8,7	15	50,0%
Cheiro 25°C (factor de diluição)	3	30	100,0%	0	1	0	100,0%
Sabor 25°C (factor de diluição)	3	30	100,0%	0	1	0	100,0%
Número de colónias 22°C (N/ml)	---	30	100,0%	0	>300	---	---
Número de colónias 37°C (N/ml)	---	30	100,0%	0	>300	---	---
Turvação (UNT)	4	30	100,0%	<1	1,6	0	100,0%
Manganês (ug/l)	50	30	100,0%	<5,0	23	0	100,0%
Nitratos (mg/l) *	50						
Oxidabilidade (mg/l)	5,0	30	100,0%	<1	2	0	100,0%
Antimónio (ug/l) *	5,0						
Arsénio (ug/l) *	10						
Benzeno (ug/l) *	1,0						
Benzo(a)pireno (ug/l)	0,010						
Boro (mg/l) *	1,0						
Bromatos (ug/l) *	10						
Cádmio (ug/l) *	5,0						
Chumbo (ug/l)	25	10	100,0%	<2,0	<2,0	0	100,0%
Cianetos (ug/l) *	50						
Cloretos (mg/l) *	250						
Cobre (mg/l)	2,0	10	100,0%	<0,005	0,23	0	100,0%
Crómio (ug/l) *	50						
Ferro (ug/l)	200	2	100,0%	<25	140	0	100,0%
Enterococos (N/100ml)	0	10	100,0%	0	0	0	100,0%
Fluoretos (mg/l) *	1,5						
Mercúrio (ug/l) *	1,0						
Níquel (ug/l)	20	10	100,0%	<2,0	18	0	100,0%
Nitritos (mg/l)	0,5						
Hidrocarbonetos arom. polic. (ug/l)	0,10						
Pesticidas - Total (ug/l) *	0,50						
Selénio (ug/l) *	10						
Tetracloroeteno e tricloroeteno (ug/l) *	10						
1,2-dicloroetano (ug/l) *	3,0						
Trihalometanos (ug/l)	100						
Sódio (mg/l) *	200						
Sulfatos (mg/l) *	250						
Magnésio (mg/l)	---	10	100,0%	<2,5	4	---	---
Cálcio (mg/l)	---	10	100,0%	<5,0	16	---	---
Dureza total (mg/l)	---	10	100,0%	<10	52	---	---

* Parâmetros conservativos cujo controlo é dispensado nas zonas abastecidas exclusivamente por água adquirida à empresa Águas do Ave.

Os resultados obtidos demonstram que a qualidade da água distribuída no concelho de Fafe está em conformidade com a legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto). As situações em que se registou um desvio relativamente ao valor paramétrico foram pontuais e os resultados das contra-análises não revelaram qualquer contaminação. Para informação mais detalhada sobre estes resultados, por favor dirija-se ao nosso serviço de atendimento.